



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1000100027

Trang/ Page: 1/2



1. Phương tiện đo/ Object: **QUẢ CÂN CHUẨN 2 KG/ STANDARD WEIGHT F1**
2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: **VIRTUAL MEASUREMENT & CONTROL**
3. Kiểu/ Model: **NA**
4. Số hiệu/ SN: **30A78125-10AL**
5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:
6. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM**
7. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**
8. Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: **Phòng hiệu chuẩn 1**
9. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**
10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: **A-00 - Quả cân chuẩn**
11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:
12. Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:
Nhiệt độ/ Temperature:
13. Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: **22/08/2016**
14. Ngày hiệu chuẩn tiếp theo/ Recommended date of next calibration: **31/08/2018**
15. Tem hiệu chuẩn/ calibration label: **A027**

Số nhận dạng/ ID: 27

Độ ẩm/ Humidity: %RH

AoV

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date:

Số/ N^o: A1000100027

Trang/ Page: 2/2



KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/
RESULTS OF CALIBRATION

CODE	LIÊN KẾT CHUẨN	KHỐI LƯỢNG DANH ĐỊNH	KHỐI LƯỢNG QUY ƯỚC	ĐKĐBĐ
TB-27	KT3-2955KL6 (QUATEST3)	2000g	2000.003g	3mg

--- Hết/ End ---



AoV

- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.